



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione V – Laboratori di analisi e sperimentazione per il settore minerario ed energetico

RELAZIONE SPERIMENTALE

CAMPIONE 3102

Controllo delle emissioni in atmosfera ai camini dei termodistruttori V580-FJ-951 e V230-FJ-001, punti di emissione rispettivamente “E20” e “E04bis”, annessi all’impianto “Centro Olio Val D’Agri” di trattamento degli idrocarburi provenienti dalla concessione di coltivazione “Val D’Agri” in titolo alla società eni S.p.A.- Distretto Meridionale.



Via Antonio Bosio, 15 – 00161 Roma
tel. +39 06 4880167 – fax +39 06 4824723
marcello.dellorso@mise.gov.it
www.unmig.mise.gov.it

Premessa

Per le attività di competenza della Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli e in collaborazione con la stessa, la Divisione V "*Laboratori di analisi e sperimentazione per il settore minerario ed energetico*" ha messo a punto un programma di verifica sperimentale delle concentrazioni delle sostanze inquinanti emesse dai camini dei termodistruttori dell'impianto industriale "Centro Olio Val D'Agri" di trattamento degli idrocarburi estratti nell'ambito della concessione di coltivazione unificata "Val D'Agri".

La presente campagna di controllo ha avuto come fine quello di determinare il valore delle concentrazioni degli inquinanti SO_2 , NO_x e CO , emessi dai camini dei termodistruttori V580-FJ-951 e V230-FJ-001, punti di emissione rispettivamente "E20" e "E04 bis" e in particolare di verificare se tali valori rientrano nei limiti stabiliti dalla "Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 627 nella seduta del 4 maggio 2011".

A tal fine l'ing. Marcello Dell'Orso ha effettuato in data 30 settembre 2013 le misure delle emissioni nei punti denominati "E20" (Fig. 1) e "E04 bis" (Fig. 2).

Alle operazioni di misura ha assistito, in rappresentanza della Società, il sig. Giuseppe Carone (Supervisione Analisi MEM).



Fig. 1 - Camino del termodistruttore V580-FJ-951, punto di emissione "E20"



Fig. 2 - Camino del termodistruttore V230-FJ-001, punto di emissione "E04 bis"

Risultati

Nella campagna di campionamento ed analisi del **30 settembre 2013**, sono state effettuate le misurazioni nei punti di emissione "E04bis" (dalle ore 15:50 alle ore 16:10) e "E20" (dalle ore 16:30 alle ore 16:50).

Le analisi sono state effettuate mediante l'analizzatore di gas combustibili "Testo 350-XL" dotato dell'unità di controllo "Testo 350-S" della ditta Testo S.p.A.

Le medie dei risultati, riferiti a un contenuto di ossigeno nei fumi pari al 6%, sono riportate nelle tabelle n.1 e 2.

**Tabella 1 - Valori di concentrazione degli inquinanti e temperatura dei fumi
Termodistruttore V580-FJ-951, punto di emissione "E20"**

	u.m.	media risultati ottenuti il 30/09/2013	limiti Determinazione dirigenziale Regione Basilicata
SO₂	mg/Nm ³	83	200
CO	mg/Nm ³	11	80
NO_x	mg/Nm ³	177	280
T fumi	°C	823	---



**Tabella 2 - Valori di concentrazione degli inquinanti e temperatura dei fumi
Termodistruttore V230-FJ-001, punto di emissione "E04 bis"**

	u.m.	media risultati ottenuti il 30/09/2013	limiti Determinazione dirigenziale Regione Basilicata
SO₂	mg/Nm ³	1	(*)
CO	mg/Nm ³	1	80
NO_x	mg/Nm ³	154	280
T fumi	°C	525	---

(*) Il termodistruttore V230-FJ-001 (E04 bis) è autorizzato ad emettere un flusso di massa di SO₂ pari a **21.680 kg/anno**

Per ciò che attiene il valore dell'inquinante SO₂ emesso dal camino del termodistruttore E04 bis, la già citata Deliberazione Regionale del 4.05.2011, riporta i limiti ammissibili espressi non come valori di concentrazione bensì come flusso massico, cioè 21.680 kg di SO₂ emesso annualmente. Pertanto dalla media dei valori di concentrazione rilevati nei giorni del prelievo ed analisi, si può soltanto ricavare una stima del flusso massico annuale, presupponendo che le concentrazioni misurate nelle ore di prelievo rimangano costanti per le 8.030 ore di funzionamento annuale del termodistruttore.

Da tale estrapolazione, considerando la portata media annua dei fumi anidri emessi dal camino pari a 3.275 Nm³/h (dato fornito dalla Soc. eni S.p.A.), si ricava un valore del flusso massico pari a 26,3 Kg/anno, valore che rientra nei limiti prescrittivi e che comunque rappresenta una situazione "puntuale", cioè una estrapolazione annuale di un valore di concentrazione determinato su base oraria, che può essere soggetto ad ampie oscillazioni.

Conclusioni

Dall'esame dei risultati delle analisi effettuate, si ricava che i valori delle concentrazioni degli inquinanti SO₂, NO_x e CO rientrano nei limiti prescritti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 627 del 4 maggio 2011.

Roma 25 ottobre 2013

Il coordinatore della Divisione V
ing. Marcello Dell'Orso